



Edité le : 16/03/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

Communauté de communes du Clermontais

20 avenue raymond lacombe  
BP 40  
34800 CLERMONT L HERAULT

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (\*\*).

|                                       |  |                               |                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| <b>Identification dossier :</b>       | LSE26-32133  | <b>Analyse demandée par :</b> | ARS DD DE L'HERAULT |
| <b>Identification échantillon :</b>   | <b>LSE2603-19677-2</b>   | <b>N° Prélèvement :</b>       | 00343693            |
| <b>N° Analyse :</b>                   | 00345726   | <b>Nature:</b>                | Eau à la production |
| <b>Point de Surveillance :</b>        | STATION MAS CANET  | <b>Code PSV :</b>             | 0000001846          |
| <b>Localisation exacte :</b>          | DEPART DISTRIBUTION - APRES UV   |                               |                     |
| <b>Dept et commune :</b>              | <b>34 MERIFONS</b>   |                               |                     |
| <b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b> | <b>X : 43,6199139400</b>   | <b>Y : 3,2835566500</b>       |                     |
| <b>UGE :</b>                          | 1633 - CC. CLERMONTAIS   |                               |                     |
| <b>Type d'eau :</b>                   | T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION   |                               |                     |
| <b>Type de visite :</b>               | AA   | <b>Type Analyse :</b>         | A                   |
| <b>Nom de l'exploitant :</b>          | CTE COMMUNES DU CLERMONTAIS<br>ESPACE MARCEL VIDAL<br>20 AVENUE RAYMOND LACOMBE BP40<br>34800 CLERMONT L'HÉRAULT   | <b>Motif du prélèvement :</b> | CS                  |
| <b>Nom de l'installation :</b>        | STATION MAS CANET  | <b>Type :</b>                 | TTP                 |
| <b>Prélèvement :</b>                  | Prélevé le 12/03/2026 à 09h07 Réception au laboratoire le 12/03/2026 à 14h26<br>Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CALMETTES Jessica - LSEHL<br>Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine<br>Conditions de prélèvements : INF | <b>Code :</b>                 | 001560              |
| <b>Traitement :</b>                   | UV   |                               |                     |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 13/03/2026 à 02h41

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|------------------------|-----------|--------|----------|--------|----|--------------------|-----------------------|--------|
|------------------------|-----------|--------|----------|--------|----|--------------------|-----------------------|--------|

.../...

| Paramètres analytiques  | Résultats | Unités     | Méthodes                        | Normes                          | LQ   | Limites de qualité | Références de qualité |
|---|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>Mesures sur le terrain</b>                                 |           |            |                                 |                                 |      |                    |                       |
| Température de l'eau  | 14.2      | °C         | Méthode à la sonde              | Méthode interne M_EZ008 v3      | 0    |                    | 25 #                  |
| pH sur le terrain   | 8.1       | -          | Electrochimie                   | NF EN ISO 10523                 | 1.0  | 6.5                | 9 #                   |
| Chlore libre sur le terrain                                   | <0.03     | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD     | NF EN ISO 7393-2                | 0.03 |                    | #                     |
| Chlore total sur le terrain                                   | <0.03     | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD     | NF EN ISO 7393-2                | 0.03 |                    | #                     |
| Bioxyde de chlore avant dégazage                              | N.M.      | mg/l ClO2  | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne M_EZ013         | 0.05 |                    |                       |
| Bioxyde de chlore après dégazage                              | N.M.      | mg/l ClO2  | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne M_EZ013         | 0.05 |                    |                       |
| Durée de dégazage   | N.M.      | min        | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne M_EZ013         |      |                    |                       |
| <b>Analyses microbiologiques</b>                              |           |            |                                 |                                 |      |                    |                       |
| Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) (**)                | < 1       | UFC/ml     | Incorporation                   | NF EN ISO 6222                  |      |                    | #                     |
| Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) (**)                | < 1       | UFC/ml     | Incorporation                   | NF EN ISO 6222                  |      |                    | #                     |
| Bactéries coliformes à 36°C (**)                              | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 |      |                    | 0 #                   |
| Escherichia coli (**)   | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 |      | 0                  | #                     |
| Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**)          | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 7899-2                |      | 0                  | #                     |
| Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (**) | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN 26461-2                   |      |                    | 0 #                   |
| <b>Caractéristiques organoleptiques</b>                       |           |            |                                 |                                 |      |                    |                       |
| Aspect de l'eau   | 0         | -          | Analyse qualitative             |                                 |      |                    |                       |
| Saveur  | Néant     | -          | Méthode qualitative             |                                 |      |                    |                       |
| Couleur apparente (eau brute)                                 | < 5       | mg/l Pt    | Comparateurs                    | NF EN ISO 7887                  | 5    |                    | #                     |
| Couleur vraie (eau filtrée)                                   | < 5       | mg/l Pt    | Comparateurs                    | NF EN ISO 7887                  | 5    |                    | 15 #                  |
| Couleur   | 0         | -          | Qualitative                     |                                 |      |                    |                       |
| Turbidité   | 0.11      | NFU        | Néphélométrie                   | NF EN ISO 7027-1                | 0.10 |                    | 2 #                   |
| <b>Analyses physicochimiques</b>                              |           |            |                                 |                                 |      |                    |                       |
| <b>Analyses physicochimiques de base</b>                      |           |            |                                 |                                 |      |                    |                       |
| pH  | 7.76      | -          | Electrochimie                   | NF EN ISO 10523                 | 2    | 6.5                | 9 #                   |
| Température de mesure du pH                                   | 19.3      | °C         |                                 | NF EN ISO 10523                 | 15   |                    |                       |
| Conductivité électrique brute à 25°C                          | 331       | µS/cm      | Conductimétrie                  | NF EN 27888                     | 50   | 200                | 1100 #                |
| TAC (Titre alcalimétrique complet)                            | 13.70     | ° f        | Potentiométrie                  | NF EN ISO 9963-1                | 0.50 |                    | #                     |
| TH (Titre Hydrotimétrique)                                    | 11.90     | ° f        | Calcul à partir de Ca et Mg     | Méthode interne M_EM144         | 0.06 |                    | #                     |
| Carbone organique total (COT)                                 | < 0.2     | mg/l C     | Oxydation par voie humide et IR | NF EN 1484                      | 0.2  |                    | 2 #                   |
| <b>Cations</b>  |           |            |                                 |                                 |      |                    |                       |
| Calcium dissous   | 22.1      | mg/l Ca++  | ICP/AES après filtration        | NF EN ISO 11885                 | 0.1  |                    | #                     |
| Magnésium dissous   | 15.5      | mg/l Mg++  | ICP/AES après filtration        | NF EN ISO 11885                 | 0.05 |                    | #                     |
| Ammonium  | < 0.01    | mg/l NH4+  | Spectrophotométrie automatisée  | NF EN ISO 15923-1               | 0.01 |                    | 0.10 #                |

Edité le : 16/03/2026

Identification échantillon : LSE2603-19677-2

Destinataire : Communauté de communes du Clermontais

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités     | Méthodes                       | Normes            | LQ   | Limites de qualité | Références de qualité |
|------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>Anions</b>          |           |            |                                |                   |      |                    |                       |
| Chlorures              | 16.30     | mg/l Cl-   | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.50 |                    | 250 #                 |
| Sulfates               | 15.60     | mg/l SO4-- | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.50 |                    | 250 #                 |
| Nitrites               | < 0.01    | mg/l NO2-  | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.01 | 0.10               | #                     |
| Nitrates               | 7.91      | mg/l NO3-  | Spectrophotométrie automatisée | NF EN ISO 15923-1 | 0.5  | 50                 | #                     |
| Somme NO3/50 + NO2/3   | 0.16      | mg/l       | Calcul                         |                   |      | 1                  |                       |

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

**34BSIR\*** ANALYSE ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS (ARS34-2025)**11A@** ANALYSE A SOCLE ARS 11-2026

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

**(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)**

Jean-christophe D'OLIVEIRA  
Directeur Qualité

